

株 洲 市 水 利 局

株水许〔2023〕4号

株洲市水利局 关于 A2-2地块土石方及村道改道工程 水土保持方案的批复

株洲金城投资控股集团有限公司：

你公司《关于申请审批〈A2-2地块土石方及村道改道工程〉水土保持方案的函》（金城集团发〔2023〕41号）收悉。我局组织对《A2-2地块土石方及村道改道工程水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）进行了技术审查，提出了审查意见。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，现就水土流失的预防和治理批复如下：

一、水土保持方案总体意见

A2-2地块土石方及村道改道工程位于株洲市荷塘区金山工业园内，A2-2地块西北临规划映日路，西南临规划丽舍路，东南临规划悦舍路，东北侧为 A2-1地块。村道改道工程起点位于丽舍路与悦舍路交界点西北角，终点位于 A2-2地块土石方工程临时堆土区东北角东侧 75米处，总长 220米。项目总占地 51568.10平方米，均为临时占地，其中 A2-2地块占地

17028.10平方米，村道路面占地 1000.00平方米，村道挖方边坡占地 1200.00平方米，临时堆土区 32340.00平方米。土石方开挖 134495.40立方米（包括 A2-2地块土石方 129345.40立方米，村道路基挖方 5150.00立方米），回填 28.00立方米（均为村道路基填方），工程余方 134467.40立方米，余方全部运至临时堆土区（原地貌高程 55.58—64.70米，规划高程 67.00—70.00米）回填。项目总投资 409.96万元，其中土建投资 266.50万元，总工期 13个月。

（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为 51568.10平方米。

（二）同意水土流失防治执行南方红壤区一级标准。

（三）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度 98%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 99%、表土保护率 1、林草植被恢复率 98%、林草覆盖率 27%。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）基本同意建设期水土保持估算总投资 154.17万元（主体已有水土保持投资 13.49万元，方案新增水土保持投资 140.68万元），其中水土保持补偿费 51568.10元。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计和施工图设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同

时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离与保护利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我局提交监测季度报告及总结报告。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

三、本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，报我局审批。需要新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我局审批。

四、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。



抄送：局领导，株洲市荷塘区农业农村局，市水政监察支队、
市水利建设项目服务中心。