

株洲市住房和城乡建设局文件

株建字〔2023〕32 号

株洲市住房和城乡建设局 对市十六届人大二次会议第 1133 号建议的 答 复

柴攀代表：

您提出的《关于将天然气管道延伸至雷打石老街社区并安装入户的建议》收悉。经局长办公会研究同意，现答复如下：

首先，感谢您对我市管道燃气发展工作的关心支持！您的建议对于助力我市乡村振兴，提升村居环境，让更多的老百姓实现烧上天然气的梦想具有重要意义，是一件利国利民的大事。

根据我市城镇燃气特许经营区域划分，该项目实施建设的单位为株洲中油燃气有限公司。我局会同株洲中油燃气有限公司前

期在雷谭路沿线做了大量的市场调研和分析，计划在雷谭路（湘江大道--雷打石老街）铺设燃气主管，拟选的计划线路为：雷谭路东（湘江大道-滨江南路）完成管线的敷设，全长约 4 公里，经过砖桥、沧沙和公道村。根据该段铺设燃气管道的可行性分析结果，存在以下具体困难和问题：

1.投资成本比较高。雷谭路东（湘江大道-滨江南路）管线长度为 4 公里，管径 De160。预计投资 399.46 万元，其中破占道费用 120 万元（30 万/公里），资金投入大。同时，自 2021 年 4 月份以来，国际市场天然气价格大幅上涨，上游公司多次上调株洲燃气公司天然气供应价格，呈购销价格“倒挂”现象，对燃气企业来说，保供经济压力较大，且按照目前进户安装费用 1800 元/户的标准，该燃气公司的实际投入成本远高于收取的费用，目前项目难以推进实施。

2.安装要求比较高。一是住户房屋建筑需稳固、无质量问题，且具备单独厨房、通风良好等安全用气条件。二是进户安装费用需市发改委（市物价部门）重新核定收费标准，且拟接通管道燃气的村组用户不能低于总户数的 80%，因村组用户越集中分摊的 PE 管长度也就越少，同时成本也就越低。而调研发现农村地形复杂，住户分布零散，旧房较多等问题，根据镇村布局规划和村庄规划建设等实际情况，目前暂不具备条件纳入管道燃气延伸工程实施范围。

作为行业管理部门，下一步，我们将进一步加强行业指导，督促燃气公司深入开展“乡村清洁能源”建设，推动天然气输配网络向具备条件的乡镇延伸，持续扩大天然气供应的覆盖范围，全力推进乡村振兴，继续做好乡村供能基础设施发展各项工作，增强农村居民生活用能保障能力，建设美丽乡村。

再次感谢您对我局工作的关心和支持，也希望您一如既往地为我市住房城乡建设事业的发展出谋划策。

承办负责人：何安国

承 办 人：高玮

联系电话：28686985



抄送：市人大常委会联工委（2份）
