

(A) 类

公 开

株洲市水利局文件

株水发〔2023〕16 号

株洲市水利局 关于对市十六届人大二次会议第 1207 号 建议的回复意见

周湘雄代表：

您提出的《关于加大仙庾岭片区的基础设施建设投入 助推仙庾休闲农旅产业发展的建议》已收悉。您反映的城乡供水情况属实，所提出的城乡一体化建议很有深度、很有必要性。我局高度重视，组织分管领导、业务科室进行了认真研究，并到现场进行了调研，现将意见回复如下。

一、基本情况

荷塘区仙庾镇水厂于 2013 年初步建成，2015 年扩建后设计日供水规模为 2800m³/d，设计供水人口约 24000 人，取水水源为

地下水，依靠机井和大口井取水。近年来，由于仙庾片区中材水泥厂采矿区形成大面积地下深坑、对地下水过量开采，导致区域内地下水位日渐下降，居民自用井水量日减或枯竭，出现秋冬季节性缺水问题，也导致仙庾镇水厂取水水位下降，水量逐年减少，有时存在无水可取的情况。仙庾镇水厂建成后实际供水规模一直没有达到设计规模，现实际供水人口约 5000 人。

二、有关政策

“十二五”以前，国家按照人均投资 500 元/人的建设标准、省级投入约 400 元/人，不足部分由地方自筹。我市属于山丘地区，新建水厂的投资建设标准明显偏低，实际建设过程中，工程投资已经远超过了 1000 元/人，由于到位资金不足，部分工程无法实现设计效益；“十三五”期间，国家投入以贫困县为主，主要解决贫困地区人口饮水安全基本保障，省级投入资金约 100 元 / 人；“十四五”以来，国家已缩减了对地方农村饮水安全工程建设资金投入，城乡供水一体化推进以地方政府为主，建设资金来源主要依靠地方政府投入、银行贷款和专项债券资金，中央财政只对已建成的农村集中供水工程维修养护给予少量补贴。

三、建议答复

您提出“实现仙庾片区城乡一体化工程”的建议具有可行性和建设性。为有效解决仙庾片区居民饮用水问题，我局组织人员多次到现场调研，与区水利部门及街道社区研究水厂水源不足和供水效益问题。因缺乏稳定、足量的水源，决定与城市自

来水并网解决水源问题。区政府于 2019 年建成了一条 DN500 的城市自来水供水主管，为仙庾镇水厂提供城市自来水，通过加压泵站向当地居民供水。同时区政府委托了专业运营管理机构负责仙庾镇水厂运营管护。据悉，今年区政府统筹资金 500 万元，计划对仙庾镇水厂供水管网进行扩网，增加供水规模 600m³/天，供水范围将延伸到东山村和黄塘村。目前已完成管线选址和勘测工作，计划 9 月份开工建设。通过一系列的工作举措，仙庾片区城乡一体化进程正在有序推进，农村居民自来水问题将逐步得到解决。

感谢周湘雄代表关注和关心水利工作，还请您一如既往地重视和支持水利事业！

承办负责人：张智敏

承 办 人：张 强

联系 电 话：22168156



抄送：市人大联工委

株洲市水利局办公室

2023 年 6 月 14 日印发

(共印 10 份)

