

株洲市生态环境局

株环评辐表[2022]4号

关于湖南株洲天元区王家坪~窑塘冲 110kV 线路改造工程环境影响报告表的批复

国网湖南省电力有限公司株洲供电分公司：

你公司报送的关于申请批复《湖南株洲天元区王家坪~窑塘冲 110kV 线路改造工程环境影响报告表》的申请报告、株洲市生态环境局天元分局的初审意见及项目相关资料收悉。经审查，批复如下：

一、项目建设相关内容

本项目位于湖南省株洲市天元区，工程内容及规模为：

(1) 王家坪~窑塘冲 I 回 110kV 线路改造工程：本期更换王家坪~窑塘冲 I 回 110kV 线路导线 4.5km。

(2) 王家坪~窑塘冲 II 回（王家坪侧）改进君山 110kV 线路工程：本工程包括新建王家坪~君山 110kV 线路工程及王家坪~君山 T 接莲花 110kV 线路工程两部分。新建王家坪~君山 110kV 线路工程线路全长 7.05km，其中利用原王家坪~窑塘冲 II 回 110kV 线路杆塔更换导线 3.9km，新建双回线路 3.1km（与王家坪~窑塘冲 II 回（窑塘冲侧）改进凿石 110kV 线路工程共塔），新建电缆线路 0.05km。王家坪~君山 T 接莲花 110kV 线路工程利用原凿石~莲花线杆塔接至新建双回 T 接塔，线路全长 0.1km。

(3) 王家坪~窑塘冲 II 回 (窑塘冲侧) 改进凿石 110kV 线路工程: 线路全长 3.38km, 其中利旧王家坪~窑塘冲 II 回 110kV 段线路更换导线 0.6km, 新建 110kV 双回架空线 3.1km, 新建电缆 0.68km。

(4) 新凿石~君山 110kV 线路工程: 本工程未新建电缆, 电缆利旧, 仅考虑电缆开断拆除后重新连接。

工程总投资 2448.0 万元, 其中环保投资 30.5 元, 占总投资 1.2%。

依据中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司对本工程的环评分析结论、专家评审意见和株洲市生态环境局天元分局的初审意见, 建设单位在落实报告表及专家提出的各项建议和污染防治措施的前提下, 从环保角度, 我局同意该项目按环评报告提出的工程位置、规模、性质建设。

二、全面落实环保措施

在工程设计、建设、运行管理中, 必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施, 并着重做好如下工作:

1、严格落实工频电、磁场污染防治的环保措施, 按照设计规程施工, 确保本工程的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

2、加强施工期的环境管理, 文明施工, 落实生态保护措施。施工时选用低噪声施工机械和施工方法, 避免夜间施工, 妥善处理工程弃土和建筑垃圾。

3、建立健全环境保护管理制度, 做好电磁环境的科普宣传,

完善线路警示标志，预防和减少纠纷，防止意外事故发生。

三、其他相关要求

1、若工程建设内容发生重大变更时，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响报告表自批复之日起超过五年方开工建设的，环境影响报告表当报我局重新审核。

2、项目竣工后，须按照《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，及时开展竣工环保验收。

3、建设单位在收到批复后 15 个工作日内将批准后的环境影响报告表及批复文件送至株洲市生态环境局天元分局，并按规定接受株洲市生态环境局天元分局的日常监督检查。

