

株洲市水利局

株水许〔2025〕2号

株洲市水利局 关于株洲市天元区 02（新东路—滨江北路） 新建工程项目水土保持方案报告表的 行政许可决定书

申请人：株洲市住房和城乡建设局

法定代表人：谭成华 职务：局长

统一社会信用代码：11430200006171003U

住所地：湖南省株洲市天元区海诚路 21 号

本机关于 2025 年 1 月 12 日受理申请人提交的《关于申请审批株洲市天元区 02（新东路—滨江北路）新建工程项目水土保持方案的函》《株洲市天元区 02（新东路—滨江北路）新建工程项目水土保持方案报告表》（以下简称《报告表》）和《生产建设项目水土保持承诺书》。具体情况如下：

一、项目基本情况

该项目位于株洲市天元区境内，石峰大桥西匝道旁，南起新东路、北至滨江北路。全场 300 米，设计车速 40 公里/小时，标准路幅宽 30 米，双向四车道，道路等级为城市次干路，由株

洲市发展和改革委员会核准批复。工程主要建设内容为：道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等。项目所属地涉及株洲北部罗霄山市级水土流失重点预防区。该项目总占地面积 15050 平方米，其中永久占地 9578 平方米，临时占地 5472 平方米。本工程土石方开挖总量 10200 立方米（其中表土剥离 200 立方米），回填总量 36900 立方米（其中表土回填 200 立方米），工程借方 26700 立方米，借方来源为相同业主建设的早禾路南段（江渌路—鑫盛路）新建工程和株洲市民兵训练基地扩建及管网改造工程弃土综合利用。项目估算总投资 3108.93 万元，土建投资 2229.80 万元。

二、水土保持方案总体意见

根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款“在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批”、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款“申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定”、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）第十三条“对水土保持方案报告表，实行承诺制管理”相关规定，决定准予行政许可。

（一）该项目采用承诺制取得水土保持方案行政许可，由株洲市住房和城乡建设局出具水土流失防治事项承诺书，并自愿承担相应的法律责任和信用责任。

(二)原则同意《报告表》，请据此开展后续水土保持工作。

(三)基本同意水土流失防治责任范围 15050 平方米。

(四)同意工程水土流失防治执行南方红壤区一级标准。

(五)基本同意水土流失综合防治目标为：水土流失治理度 98%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 99%，表土保护率 92%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 6.58%。

(六)基本同意水土保持总投资 83.68 万元，含水土保持补偿费 15050.00 万元。

三、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计和施工图设计等后续工作，加强施工组织管理，严格落实水土保持“三同时”制度。加强临时堆存场管理，及时落实各项防护措施，确保不造成新的水土流失危害。

(二)严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离、保存和利用。建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成水土流失。

(三)应在开工前依法依规向税务部门足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我局审批。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料，并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、本项目由我局负责水土保持实施情况的监督管理，天元区水利局按属地管理原则履行日常监督管理责任，生产建设单位应做好相关配合工作。

七、本许可文件自批准之日起有效期限3年。在许可文件有效期内未开工建设的，生产建设单位应在许可文件有效期届满的30个工作日之前报我局申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可文件自动失效。

附件：生产建设项目水土保持承诺书



生产建设项目水土保持方案审批承诺书

本机关具有独立法人资格，是株洲市天元区规划 02（新东路-滨江北路）新建工程项目的建设单位，法定代表人为谭成华，统一社会信用代码为 11430200006171003U。项目联系人：王磊，联系方式：手机号码 18773332028。

本机关对株洲市天元区规划 02（新东路-滨江北路）新建工程项目水土流失防治事项承诺如下：

一、所有报送材料真实客观，不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私，不含有危害国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容，可在公共网站进行公示。

二、所报送的水土保持方案符合水土保持法律法规及标准、规程、规范规定，及时依法依规完成水土保持措施后续设计。生产建设项目的地点、规模发生变化，或者实施过程中水土保持措施发生变化的，按照规定及时办理变更手续。

三、严格落实水土保持“三同时”制度。在建设过程中，严格按照要求剥离表土，充分利用表土资源；及时采取排水、沉砂池、苫盖、拦挡等临时防护措施，严格控制施工过程中的水土流失；不乱倒乱弃，严格依照法律法规以及水土保持方案确定的弃渣场弃渣；及时完成水土保持措施，恢复生态环境。

四、本项目主要指标：

1.水土流失防治责任范围 1.11h m^2 ，其中永久占地 0.96h m^2 ，临时占地 0.15h m^2 ；

2.土石方开挖总量/万 m^3 ，借方 3.67 万 m^3 ，填方 3.67 万 m^3 ，弃方总量/万 m^3 ；

3.设置取土场 1 处，取土量 3.67 万 m^3 ；设置弃渣场/处，弃渣/万 m^3 ；

4.表土开挖/万 m^3 ，利用/万 m^3 ；

5.水土流失防治目标值达到：水土流失总治理度 98%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 99%，表土保护率/%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 8.96%；

6.水土保持投资 73.74 万元。

五、保证各项水土保持措施安全，且不影响公共设施、基础设施、工业企业、居民点安全，无水土流失灾害风险。

六、开工前缴纳水土保持补偿费 11050.00 元；

七、按规定组织开展水土保持监理、监测工作，按时上报监测成果。

八、在本项目投产使用前完成水土保持设施竣工验收并按规定备案。

若违反以上承诺，本公司自愿承担相应的法律责任和信用责任。

建设单位法定代表人（签字）

建设单位（盖章）：株洲市住房和城乡建设局

日期：2024 年

华谭成

信息公开选项：主动公开

抄送：市税务局，天元区水利局，湖南浩宇企业管理咨询有限公司。