

茶陵县芙蓉学校综合体育新建项目日照区域分析图

综合楼 (已规划) 5F 14#

1#教学楼 (已规划) 4F

2F多功能厅 (已规划)

2F连廊

规划综合体育馆 (16#) 2F

校车停车位

非机动车停车位

生态停车位

排球

乒乓球

校前广场

日照时数图例

- 0小时日照
- 1小时日照
- 2小时日照
- 3小时日照
- 4小时日照
- 5小时日照
- 6小时日照

说明: 时间数字上带“+”者, 表示该点日照时间为该数加30到59分钟

日照分析参数

城市: 茶陵
经度: 113° 32'
纬度: 26° 47'
日照基准日期: 2001年12月22日
日照标准日: 冬至
有效日照时间带: 9:00~15:00 (真太阳时)
计算时间间隔: 1分钟
时间统计方式: 全部统计
最小连续日照时间: 5分钟
输出时间: 北京时间
分析高度: 0.90米
采样点间距: 0.3米
扫描角: 0度
分析软件: 飞时达日照分析软件 FastSUN64 V16.0.0版

分析结论

结论: 1、该项目满足冬至日2小时日照要求。

标准: 中小学教学楼应满足冬至日不小于2h的日照标准。

备注: 本分析报告仅供自然资源局内部相关业务部门参考使用, 对外使用无效。

结论：1、该项目满足冬至日2个小时日照要求。

标准：中小学教学楼应满足冬至日不小于2h的日照标准。

备注：本分析报告仅供自然资源局内部相关业务部门参考使用，对外使用无效。